



LABORATOIRE TECHNIX : DJERDALI Layachi

للتحاليل المخبرية على التربة ومراقبة النوعية على مواد البناء
LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE CONTROLES DE LA QUALITE

Sols – Structures – Routes- Bétons- Matériaux

Agréments N° : 020/05, du 05/10/05, et R/2008/44/47/01 du 07/07/08 R.C N° : 05A2836621 du 13/02/05

Cité de la culture, lot A3. M'SILA 28000

Tél. (☎): 0774.08.23.98, Fax: 035.34-56-53, E-mail : Technixalgerie@yahoo.fr

**PROVENANCE: UNITE DE PRODUCTION DE TUYAUX CIRCULAIRES ET REGARDS DE VISITE
EN BETON ARME POUR CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT**

LIEU : EL-DJALFE – GHAFSITANE- EL-EUCHE W.BBA

ESSAI DEMANDE PAR: SARL CANALUX – W.B.B.A

Fiche Technique -Produit

N°:580AM/16 du 20/12/2016

SELON LES NORMES NF EN 1917 – IC : P16-346-1 et P16-346-2

N°	Désignation	Résultats des Essais et Mesures	Spécifications de la Norme NF EN 1917 – IC : P16-346-1 et P16-346-2
01	Classification en Fonction de leur Utilisation :	(Dalle réductrice de Couronnement, Ø 1000 mm)	Regard de Visite
02	Résistance à compression des carottes prélevées	$R_f = 44.60 \text{ Mpa}$	$R_f \geq 40 \text{ Mpa}$ Le béton testé représente les caracteristiques d'un béton de classe C40/50 Selon la norme NF EN 206-1
03	Ferraillage	- Cerces: Nappes Ø12 e=150mm	-
04	Taux d'absorption d'eau	4.40%	$\leq 6\%$
05	Masse Volumique	2380 Kg/m^3	$\geq 2200 \text{ Kg/m}^3$ (Béton Normal)
06	Tolérance sur la longueur	$L = 30-0,0 \text{ cm}$	$L = 30-1 \text{ cm}$
07	Tolérance sur la Section Transversale	+0,3 cm	$S_t \leq \pm 1 \text{ cm}$
08	Caractéristiques d'aspect: Bosses ou Flaches	0.10 cm	$C_a \leq 0.3 \text{ cm}$

Conclusion : Regard de visite (Dalle réductrice de Couronnement, Ø 1000 mm)

conforme aux Normes NF EN 1917 – IC : P16-346-1 et P16-346-2

